

ZERTIFIKAT

Zulassungsempfehlung für: Abwasserrohrsysteme PP mineralstoffverstärkt

Nummer	25002-Tr
Laufzeit	01.01.2024 – 31.12.2028; ausgestellt am 19.10.2023
Inhaber	REHAU Industries SE & Co. KG, Erlangen-Eltersdorf, Deutschland
Produkt	Abwasserrohrsystem PP mineralstoffverstärkt (PP-MD), Rohre (dazugehörend: Formteile 25002-Vi)
Anwendung	B/BD, innerhalb und unterhalb von Gebäuden
Grundlage	R 592 012-2:2015, EN 1451
Prüfinstitut	SKZ – Testing GmbH, Würzburg, Deutschland
Marke / Typ	Rehau Raupiano plus, Rohre und Formteile, Details siehe Produkteblatt
Dimensionen	40 – 200mm
Steifigkeit	SN4
Farbe	weiss
Verbindungen	angeformte Muffen
Dichtungen	M.O.L
Prüfbericht Nr.	RA1903.230516.23 und RA6987.230521.23

Qplus hat die von akkreditierten Prüfinstituten erstellten Berichte und weitere vom Inhaber eingereichte Unterlagen geprüft und festgestellt, dass die vorstehend genannten Produkte den Vorgaben der Normen und den übrigen Anforderungen gemäss den anwendbaren Qplus Richtlinien entspricht.

Qplus kann aufgrund der Beurteilung den interessierten Bauherren, Planern und Verwendern empfehlen, diese Produkte für die Verwendung zuzulassen. Diese Produkte erfüllen bei korrekter Planung und Verarbeitung die Ziele der schweizerischen Gewässerschutzvorschriften.