

# ZERTIFIKAT

## Zulassungsempfehlung für: Bodenabläufe

Nummer	<b>33017.2</b>
Laufzeit	01.05.2023 – 31.12.27; ausgestellt am 23.05.2023
Inhaber	Schaco AG, Entwässerungstechnik, Honau, Schweiz
Produkt	Regenwassereinlauf
Anwendung	Ableiten von Regenwasser, Ablaufstutzen waagrecht.
Grundlage	R 592 014-3:2015 und DIN EN 1253
Prüfinstitut	TÜV Rheinland, LGA Products, Würzburg
Marke / Typ	Swiss Unico, Dallmer
Dimensionen	90 und 100mm
Werkstoff	PE-HD, PP/FPO, PVC und DallBit

Qplus hat die von akkreditierten Prüfinstituten erstellten Berichte und weitere vom Inhaber eingereichte Unterlagen geprüft und festgestellt, dass die vorstehend genannten Produkte den Vorgaben der Normen und den übrigen Anforderungen gemäss den anwendbaren Qplus Richtlinien entspricht.

Qplus kann aufgrund der Beurteilung den interessierten Bauherren, Planern und Verwendern empfehlen, diese Produkte für die Verwendung zuzulassen. Diese Produkte erfüllen bei korrekter Planung und Verarbeitung die Ziele der schweizerischen Gewässerschutzvorschriften.