



ZERTIFIKAT

Zulassungsempfehlung für:

Versickerungs- und Retentions-Systeme

Nummer	60301
Laufzeit	01.01.2024 – 31.12.2024; ausgestellt am 06.12.2023
Inhaber	Enregis, Sundern, Deutschland
Produkt	Versickerungs- und Retentionssystem
Anwendung	Versickerung und Retention von Regenwasser
Grundlage	pr R 592 018:2023
Prüfinstitut	DIBt, Berlin, Deutschland
Marke / Typ	«ENREGIS/X-Box® / ENREGIS/Controlbox®»
Dimensionen	ENREGIS/X-Box® (Bauhöhe 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 und 600 mm; ohne Inspektionstunnel) ENREGIS/X-Box® Inspect (Bauhöhe 300 mm; mit Inspektionstunnel der Nennweite DN 160) ENREGIS/Controlbox® System (Bauhöhe 600 mm; mit Inspektionstunnel der Nennweite DN 500mm)
Werkstoff	Polypropylen (PP)
Farbe	schwarz
Prüfbericht Nr.	Z-42.1-509 vom 05.12.2023

Qplus hat die von akkreditierten Prüfinstituten erstellten Berichte und weitere vom Inhaber eingereichte Unterlagen geprüft und festgestellt, dass die vorstehend genannten Produkte den Vorgaben der Normen und den übrigen Anforderungen gemäss den anwendbaren Qplus Richtlinien entspricht.

Qplus kann aufgrund der Beurteilung den interessierten Bauherren, Planern und Verwendern empfehlen, diese Produkte für die Verwendung zuzulassen. Diese Produkte erfüllen bei korrekter Planung und Verarbeitung die Ziele der schweizerischen Gewässerschutzvorschriften.